waterdoctor

Je water in kaart

GEANONIMISEERD VOORBEELD / CHEMISCH EN BACTERIOLOGISCH

Dit voorbeeld toont echte meetwaarden uit een grondwateranalyse, in een vereenvoudigde Waterdoctor-weergave. Klant- en dossiergegevens zijn verwijderd. Het is geen origineel laboverslag en geen attest voor jouw water.

Parameter	Resultaat	Eenheid
pH	7,8	-
Geleidbaarheid bij 20°C	632	µS/cm
Geleidbaarheid bij 25°C	705	µS/cm
Nitraat	< 2,2	mg/l
Nitriet	0,065	mg/l
Ammonium	1,16	mg/l
Fluoride	< 0,24	mg/l
Chloride	28	mg/l
Sulfaat	14,6	mg/l
Totale hardheid	22,59	°fH
Calcium	65	mg/l
Magnesium	15,2	mg/l
Natrium	71	mg/l
Boor	< 0,30	mg/l
IJzer	1,43	mg/l
Mangaan	0,030	mg/l
Koper	0,22	mg/l
Zink	0,14	mg/l
Aluminium	0,054	mg/l
Lood	11,0	µg/l

Het teken < betekent: lager dan de vermelde rapportagegrens. Hardheid wordt uitgedrukt in Franse graden (°fH). De twee geleidbaarheidswaarden horen bij verschillende referentietemperaturen.

Van cijfers naar advies

GEANONIMISEERD VOORBEELD / BACTERIOLOGIE EN DUIDING

Parameter	Resultaat	Eenheid
Totaal kiemgetal bij 22°C	49.000	cfu/ml
Totale coliformen	0	cfu/100 ml
E. coli	0	cfu/100 ml
Enterococcen	0	cfu/100 ml

Uitzicht en geur
Kleur: kleurloos. Geur: niet definieerbaar. Helderheid: helder.

Wat vertelt dit voorbeeld?
Een heldere aanblik zegt niet alles over de onderzochte waterkwaliteit. Daarom bekijken we de chemische en bacteriologische resultaten samen met het gebruiksdoel, het staalnamepunt en een eventuele bestaande behandeling.

Een advies op maat
Na je analyse lichten we de resultaten toe. We bespreken welke aandachtspunten relevant zijn voor jouw toepassing en welke behandeling eventueel aangewezen is. Een staal vóór een installatie beantwoordt een andere vraag dan een staal erna.

Goed om te weten
De resultaten gelden alleen voor het onderzochte staal en de vermelde parameters. Dit voorbeeld bevat geen beoordeling van alle mogelijke verontreinigingen en is geen algemene garantie van drinkbaarheid. PFAS en andere niet-vermelde stoffen vallen buiten dit pakket.

Jouw eigen analyse
Je ontvangt een laboverslag met je eigen resultaten en toelichting van Waterdoctor. De vormgeving van het oorspronkelijke laboverslag kan afwijken van deze publieksvriendelijke voorbeeldweergave.